

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2020 - 2021 году**  
составлен "27" июля 2020 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» Боковского района, 2018 год

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «Боковский район» в лице Администрации Боковского района

(учредитель организации)

346250, Ростовская область, Боковский район, станица Боковская, переулок Коньковский 8

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гладышева Елена Валериевна, 8(86382)3-48-53, 8(928)605-59-68

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом отдела образования Администрации Боковского района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

«О подготовке организаций Боковского района, осуществляющих образовательную деятельность к новому 2020-2021 учебному году»

от "10" июля 2020 г. №136 в период с "27" по "31" июля 2020 г.

комиссией Администрации Боковского района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы Администрации района по социальным вопросам

Лукиянов С.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Начальник отдела образования Боковского района

Шарасв В.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела по муниципальному хозяйству

Андрусенко И.Ю.;

администрации Боковского района

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПЦО ОВО по Шолоховскому району

Букин П. Г.;

филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской

области, майор полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОП (дислокация в ст. Боковская)

Григорьев С.А.;

МО МВД РФ «Кашарский», капитан полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической

Реуцков С.П.

работы по Боковскому и Советскому (с) районам

(должность, фамилия, имя, отчество)



проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» Боковского района (далее - организация).  
(полное наименование организации)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» Боковского района

(полное наименование образовательной организации)

№ 947 от "05" октября 2017 года;

Договор на безвозмездное пользование от "7" июня 2018 г. № 2,

подтверждающий закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "30" мая 2013 г., № 705636, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_ (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "21" июня 2018г., серия 61Л01, №004467, регистрационный номер 6799 Региональной службой

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

\_\_\_\_\_ (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации (МЧС) от "28" августа 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации № 60207811-00003-312 от "25" мая 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком. (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 120 мест.

Качество и объемы проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлен, имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_.





1.	Групповые		Телевизор Игрушки Игровые зоны	100%	Имеется	Имеется	Удовл.	Имеется	
2.	Физкультурный зал		спортивный комплекс, состав: турник, кольца, канат, трапеция, веревочная лестница, съёмный турник и доска для пресса - комплект мягких модулей - батут детский - бревно гимнастическое - щит баскетбольный - щит для метания в цель - канат для лазания	100%	Имеется	Имеется	Удовл.	Имеется	
3.	Кабинет психолога		набор мягкой мебели из эко-кожи (диван и кресло) - шнуровка «Мишка» - набор из 5 матрешек - мягкий игровой модуль «Конструктор» - логические блоки Дьенеша - сухой душ - утяжеленная подушка	100%	Имеется	Имеется	Удовл.	Имеется	



			- стол для песочной терапии						
4.	Музыкальный зал		- цифровое пианино - баян - телевизор - DVD мини-система - комплект музыкальных инструментов - набор колокольчиков	100%	Имеется	Имеется	Удовл.	Имеется	
5.	Логопедический кабинет		зеркало - логические блоки Дьенеша - сенсорная панель - электро-стимулятор чрескожный универсальный ДЭНАС-ПКМ	100%	Имеется	Имеется	Удовл.	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - **40** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - **40** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой -

**обеспечена не в полном объеме;**

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **обеспечивает (имеется)**, обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий), его состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "20" июля 2020 г. №1, комиссия МБДОУ детского сада «Теремок» Боковского района.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_;

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_

и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - 20; кровати - \_\_\_\_\_ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - 0, 0%;

научно-педагогическая и методическая литература - 0.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется**.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - **удовлетворительное:**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1,200 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

**имеются, и соответствие санитарным требованиям.**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеется спортивная площадка, выделены баскетбольная и волейбольная зона, имеются спортивные снаряды для занятия гимнастикой, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.** (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;



7. Медицинское обслуживание в организации **организовано**:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным**  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве **1** человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	Оказание первичной медико-санитарной и врачебной помощи детям в ОУ	1	Договор №174/18 от 14.06.2018 г.	

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена № ЛО-61-01-007180 от 20 июня 2019 г.**

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость - **5** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость - **12** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость - **12** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное);

процедурная - **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость - **5** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется**;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - **организовано**:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в **одну** смену, в  
(количество смен)

**в групповых помещениях** на **120** посадочных мест. Буфет **не имеется** на \_\_\_\_\_ мест.  
(количество столовых) (имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления

залов приема пищи **удовлетворительное**, гигиенические условия перед приемом пищи  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

**соблюдаются**;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет **100%**, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по договору с **ООО «Евро Трейд», ТД «Союз Торг», ТД «Легион», ООО «Боковский хлебозавод».**

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов)



по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**.  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**, его  
техническое состояние **соответствует**, акты допуска к эксплуатации **оформлены**.  
(достаточное, недостаточное) (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**:  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических  
цехов и участков **соответствует санитарным нормам**.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**:  
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, **имеется**.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации, **имеется**:  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован**,  
(организован, не организован)

**Бутилированная вода, одноразовая посуда**.  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) **имеется, Договор № 74/073 от 01.04.2020г.**  
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов  
сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному  
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;



9.А. Исполнение писем Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 и от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

- а) обеспечение объекта образования приборами телеметрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) имеется.
- б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук имеется;
- в) наличие приборов для обеззараживания воздуха имеется;
- г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов имеется
- д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах имеется;
- е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) имеется.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано:

(организовано, не организовано)

- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;  
(имеется, не имеется)
- б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - \_\_\_\_ человек, \_\_\_\_% от общего количества обучающихся;
- в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_,  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_, количество - \_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

- а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006 ) от "10" марта 2020 года оформлен
- б) Акт категорирования от «07» ноября 2019г.
- в) Категория объекта третья



г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «31» декабря 2022г.

д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора) «01» марта 2020г. контракт № 409 ТО ШО

Если нет, для 4 категории опасности объекта:

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии не имеется

е) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 100.

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации не выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется – сторожевой охраной в составе – 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

На объекте (территории) квалифицированной охраны не имеется. При этом обязанности по охране и пропускному режиму возлагаются на технический персонал (дворника, уборщиц), в их функциональных обязанностях мероприятия по обеспечению охранных мероприятий на объекте (территории) не включены. Требования о бюджетном финансировании оплаты услуг по обеспечению круглосуточной охраны объектов не исполнены. В нерабочий период, объект (территория) охраняется сторожами. Лица, привлекаемые для обеспечения мер антитеррористической безопасности не знают обязанностей по проведению охранных мероприятий, не владеют порядком действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, не соблюдаются требования пропускного режима и регистрации посетителей, технический персонал отсутствуют на посту в период контроля входа по причине исполнения прямых обязанностей. (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

не заключены

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты частично не оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

Система охранного телевидения на объекте отсутствует, на объекте имеются установленные элементы охранного телевидения, не соответствующие требованиям ГОСТ Р 51558-2014. Установлены без технического задания и разработки проектной документации. Работы по установке элементов выполнены в нарушение предъявляемым требованиям. В результате чего элементы установлены не эффективно имеются недостатки, изображения с объекта не способствуют обеспечению противокриминальной защиты, в том числе в условиях ЧС.



Требования, предъявленные в рамках категорирования объекта в части систем охранного телевидения руководителем объекта не рассматривались

Имеются неисправности: в условиях возникновения чрезвычайной ситуации и отключения электроэнергии, находится в неработоспособном состоянии. Срок записи не соответствует установленным требованиям. Превышен срок эксплуатации технических устройств.

Имеет недостатки: элементы охранного телевидения установлены без составления технического задания, в результате чего работы по блокировке мест охраняемыми средствами охранного телевидения, проведены не эффективно, информативность событий о лице возможно причастного к криминальным проявлениям - отсутствует. Резервное питание не обеспечивает работоспособность в требуемом времени в условиях ЧС (не менее 1 часа). В ночной период времени видеoinформация не обладает информативностью о событиях в кадре, из за примененных камер, высокой светочувствительности и несовременных способностей разрешения видеокамер. Отсутствует оперативная возможность просмотра видеoinформации, службами безопасности, привлекаемых для обеспечения антитеррористических мер. Срок эксплуатации и период проведения капитального ремонта не устанавливался.

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

**кнопки экстренного вызова** телефон АТС не имеет возможности набора меж городской связи; система экстренной связи, не соответствует предъявляемым требованиям, отсутствует в помещениях оказания мед. помощи, месте осуществления контроля безопасности на объекте и обеспечения пропускного режима в здание, расположения более 50 человек (актовый зал). Системы определения номера звонящего и записи служебных разговоров, для идентификации голосовой речи на объекте не имеется. В результате уязвимости отсутствует возможность идентификации лиц, в случае информирования о готовящемся террористическом акте, поступившего по каналу линии электросвязи.

(указать способ связи: **если нет кнопка экстренного вызова**, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **оборудована, металлический и кирпичный забор высотой 2,35 м, ворота металлические – 3 шт, ключи от ворот находятся на КПШ, есть возможность проникновения путем перелаза через ограждение.**

(оборудована, не оборудована, высота, материал)

И **не обеспечивает** несанкционированный доступ;

Периметральное ограждение территории организации – не соответствует предъявляемым требованиям к охраняемой территории. Имеются пролазы, высота ограждения способствует незаконному проникновению на территорию, не обеспечивает меры пропускного режима. Вход на территорию в рабочее время беспрепятственный, средства видеодомофонии не устанавливались, контроль лиц, входящих и перемещающихся по территории отсутствует. Аварийный проезд не поддерживается в надлежащем состоянии, замки не соответствуют предъявляемым требованиям. Отсутствуют места оборудованные металлообнаружителем, у лиц ответственных за пропускной режим отсутствует ручной металлоискатель.

(обеспечивает, не обеспечивает)

турникет в здании **отсутствует**

имеется/отсутствует

освещение территории **отсутствует**

имеется/отсутствует (достаточное или нет)

Наружное электрическое освещение территории организации – система охранного освещения территории отсутствует. Установленное дежурное освещение, установлено без составления технического задания, без разработки проектной документации. Средства автоматизации не применялись. В условиях темного времени суток, образуются неосвещаемые участки территории. В условиях ЧС и отсутствия электроэнергии пути эвакуации и места выхода с территории не освещаются.



е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована.**

(организована, не организована)

Основные недостатки: Проектная документация здания или сооружения используемая в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех этапах жизненного цикла здания или сооружения отсутствует. Инженерная защита объекта не соответствует требованиям ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ. Осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость проведения мониторинга компонентов состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения, не осуществлялось. Периодического удостоверения соответствия характеристик эксплуатируемого здания или сооружения и проектной документации требованиям ФЗ № 384 от 30.12.2009г для подтверждения возможности дальнейшей эксплуатации здания или сооружения не производилось.

Мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения территории от чрезвычайной ситуации в отношении обследуемого объекта не разрабатывались. Порядок действий при установлении уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 не устанавливался. Система оповещения органами самоуправления не разрабатывалась, на обследуемом объекте объектовые системы оповещения не устанавливались.

Заключения о соответствии объекта образования требованиям к антитеррористической защищенности объектов и их готовности к приёму детей в 2020/2021 году: **готовность к приему детей в учебном году в части обеспечения антитеррористической защищенности не соответствует предъявляемым требованиям.**

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась.**

(проводилась, не проводилась)

**Акт №2 от 15.06.2018г.**

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки **нарушений требований пожарной безопасности не выявлено,** подписания **нет;**

б) требования пожарной безопасности **выполняются;**

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы.**

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена **С2000-М,**

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая **извещение о пожаре.**

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **в исправном состоянии;**

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)



- д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
- е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает**  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.  
Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
обучающихся и персонала в безопасные зоны.  
Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны).  
Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены);
- ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
**проводилась**. Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_"  
(проводилась, не проводилась)  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, выданного \_\_\_\_\_ -  
(наименование организации, проводившей проверку)  
\_\_\_\_\_ ;  
(соответствует (не соответствует) нормам)
- з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.  
(организовано, не организовано)
- В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)  
Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
**с помощью теплоцентрали (договор на отпуск энергии с МУП «Водник» Боковского района от 01.01.2020 г. №14.**  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние **удовлетворительное**.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
Опрессовка отопительной системы **проведена**,  
(проведена, не проведена)  
**Акт от 14.07.2020г. №1.**  
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)  
Обеспеченность топливом составляет **100%** от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_%. Хранение топлива  
\_\_\_\_\_ .  
(организовано, не организовано)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.  
(соблюдается, не соблюдается)  
Воздухообмен осуществляется за счет **приточная, естественная**.  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))  
Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **Центральный водопровод МУП «Водник» Боковского района**.
16. Газоснабжение образовательной организации: **не имеется**.
17. Канализация **имеется**.

## II. Заключение комиссии

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок»  
Боковского района**

(полное наименование организации)

к новым 2020 - 2021 учебным годам **готово**.

(готова, не готова)

**III. Основные замечания и предложения  
комиссии по результатам проверки**

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ С.Н. Лукьянов  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ В.В. Шарасв  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ И.Ю. Андрусенко  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ П.Г. Букин  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ С.А. Григорьев  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ С.П. Реуцков  
(роспись) (инициалы, фамилия)